

CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA VENDITA
(Circ. Min. n 15 del 30/04/1993)

Locali

- Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di smistamento (compresi quelli presso i "vettori") locali sotterranei o seminterrati.
- Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a tre metri.
- Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti.
- I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni.
- Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali.

Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria.

- L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestre che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria.
- Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo.

Impianto elettrico

- Deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore.
- Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità.
- Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica.

Impianto riscaldamento

- L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore.
- Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali.
- E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.
- Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.

Stoccaggio dei prodotti

- Nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi.

• I prodotti molto tossici, tossici e nocivi devono essere tenuti separati dai prodotti irritanti, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i "vettori").

Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.

- Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti.
- Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale.
- Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto ogni sei mesi a controllo ed a certificazione di idoneità.

**DOTAZIONI OBBLIGATORIE DA TENERSI IN LOCALI SEPARATI RISPETTO AI MAGAZZINI
E LOCALI DI MOVIMENTAZIONE**

Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici.

I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.

Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina al locale di detenzione dei prodotti.

Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale e deve esservi installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.

In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti, affissi bene in vista, i numeri telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei Servizi di prevenzione dell'USL competenti per territorio e dei Vigili del fuoco.